


Stadt Lörrach  
Fachbereich Tiefbau

Lörrach, den 10. Oktober 2024  
2400 – Dul  
Tel.: 415-531

Fachbereich 1200  
über  
Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic  
im Hause

zur Offenlage im AUT am Donnerstag, den 10.10.2024

10.10.24 

### Anfragen in der Sitzung des AUT vom 12.09.2024

Stadtrat Escher findet die Ausschilderung an der Baustelle „Kreuzstraße“ problematisch und moniert, dass die Baugruben immer wieder an gleicher Stelle aufgedigelt wurden.

### Stellungnahme:

Bei den Tiefbauarbeiten in der Kreuzstraße wurden zunächst nur Leerrohre verlegt. Dies war aufgrund der kurzen Baustrecken notwendig. Das Mitführen von mehreren Kabeltrommeln für Strom und Glasfaser war hier aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich.

In die bereits verlegten Rohre werden nun die Mittelspannungskabel eingezogen. Die aktuell geöffneten Gruben sind zum einen für den Kabelzug notwendig und zum anderen für die Montage der Verbindungsmuffen auf die weiterführenden Stromkabel oder zum Einführen in die Trafostationen.

Die Erneuerung der Mittelspannungskabel dient zur Sicherung der Stromversorgung in Lörrach.



Dullisch  
Fachbereichsleiter